



- 注:
1. 循环水池用红砖砌筑, 水泥砂浆抹面.
  2. 当采用人工清理污泥时, 沉淀池底应与地面相平或略高于地面.
  3. 当采用机械(可用螺杆泵)清理污泥时, 沉淀池底深度可加深到2米左右, 沉淀池可以减少到2个.

图名	
图号	
图例	
图底图号	
图底图号	
日期	
姓名	

设计	校核	审核	批准	日期	10-15t/h 循环水池	图 样 号	共 张	第 张	比例 1:40
设计	校核	审核	批准	日期					
工艺									

无锡市四方锅炉设备制造有限公司