



- 注:
1. 循环水池用红砖砌筑, 水泥砂浆抹面.
 2. 当采用人工清理污泥时, 沉淀池底应与地面相平或略高于地面.
 3. 当采用机械(可用螺杆泵)清理污泥时, 沉淀池底深度可加深到2米左右.

比例	
图名	
图号	
日期	
设计	
审核	
日期	

6~8t/小时		循环水池		图号		比例	
设计	审核	设计	审核	共	张	张	1:40
日期	日期	日期	日期	共	张	张	
工艺	日期	日期	日期	无锡市四方锅炉设备制造有限公司			